


注文番号 ORDER No.	御 注 文 先 CUSTOMER	工事番号 WORK No.	件 名 JOB SITE

改訂番号 REV. No.	年月日 DATE	内 容 REMARKS	承認 APP'D	作成 MADE

全長 ASSEMBLED LENGTH	公差 TOLERANCE
-1000L	-0 ~+10
1001~2000L	-0 ~+20
2001L~	-0 ~+3%



9	丸ニップル ROUND NIPPLE	STAINLESS STEEL 304	2	
8	ガスケット GASKET	SYNTHETIC RUBBER	2	
7	ユニオンナット UNION NUT	STAINLESS CAST STEEL	2	
6	銅管ソケット COPPER SOCKET	COPPER ALLOY	2	
5	絶縁体 INSULATION	BAKELITE	2	
4	ユニオンネジ UNION SCREW	STAINLESS CAST STEEL	2	
3	ブレード押え BRAID COVER	STAINLESS STEEL 304	2	
2	ブレード BRAID	STAINLESS STEEL 304	1	
1	ベローズ BELLOWS	STAINLESS STEEL 304	1	
品番 ITEM	部品名称 NAME	材 質 MATERIALS	数量 Q'TY.	備 考 REMARKS

口 径 SIZE			ベローズ BELLOWS			継手 JOINT	設計圧力 DESIGN PRESS. (MPa)	仕 様 SEPCIFICATIONS			全 長 L	数 量 Q'TY.
			内径	外径	厚さ	通応鋼管外径 (mm)		流 体 FLUID	温度	圧力		
			φA	φB	t				φd	(°C)		
15	A	1/2 B	13	18.4	0.25	15.88	1.0					
20		3/4	19.1	25.4	0.3	22.22	1.0					
25		1	25.5	32.2	0.3	28.58	1.0					
32		1 1/4	33.5	40.3	0.3	34.92	1.0					
40		1 1/2	39.5	47.6	0.35	41.28	1.0					
50	A	2 B	53	61.6	0.35	53.98	1.0					

名 称 TITLE	Z-10000ZU INSULATING UNION TYPE			
製作数量 QUANTITY	作成年月日 DATE	図面番号 DRAWING No.		
	2025/03/21	K10Z01-0-HP		
尺度 SCALE	承認 APP'D	審査 CHECKED	作成 MADE	担当 CHARGE
not				—
ゼンシン 株式会社 ZENSHIN CO.,LTD JAPAN				